

RAPPORTO DI PROVA

314520 / 1

Revisione: 0
Ricevimento campione: 23/07/21
Esecuzione prova: 06/08/21
Emissione rapporto: 27/09/21

IVANIK S.R.L.
VIA GIULIO CESARE, 2
31013 CODOGNE' (TV)
ITALIA

Denominaz.campione: 2 strati 14 mm

Nota: Prove ai sensi del Regolamento UE 305/2011 Marcatura CE dei prodotti da costruzione. Le prove sono effettuate nell'ambito del Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione di tipo 3.

Rilascio di formaldeide. Metodo della camera EN 717-1:2004

Prelievo eseguito da	Ditta richiedente
Data inizio prova	06/08/2021
Data fine prova	16/08/2021
Dimensione camera	1 m3
Condizioni di prova	23±0,5°C e 45±3% U.R.
Procedura analitica	Metodo Acetil Acetone
Campionamento	2 prelievi/giorno
Fattore di carico	1,0 ± 0,02 m2/m3

Descrizione del campione:

Spessore (mm)	14,1
Materiale	Parquet

Risultati:

	mg/m3	ppm
Steady state a 96 ore	< 0,004	< 0,003

Note:

- la conformità del prelievo alla procedura specificata dalla norma (par.7) viene garantita solo nel caso in cui esso venga dichiarato eseguito da tecnici del CATAS.
- campionamento non accreditato ACCREDIA

Il presente rapporto di prova fa parte di un file in formato PDF sottoscritto con firma digitale da Daniele Bergamasco il 27/09/21.

Il vice direttore
Dott. Daniele Bergamasco
Daniele Bergamasco

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.

RAPPORTO DI PROVA

314520 / 2

Revisione: 0
Ricevimento campione: 23/07/21
Esecuzione prova: 16/08/21
Emissione rapporto: 19/08/21

IVANIK S.R.L.
VIA GIULIO CESARE, 2
31013 CODOGNE' (TV)
ITALIA

Denominaz.campione: 2 strati 14 mm

Nota: Prove ai sensi del Regolamento UE 305/2011 Marcatura CE dei prodotti da costruzione. Le prove sono effettuate nell'ambito del Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione di tipo 3.

Pentaclorofenolo CEN/TR 14823:2003

MATERIALE Parquet
CAMPIONAMENTO Eseguito dal richiedente
DATA DI CAMPIONAMENTO Sconosciuta

RISULTATI DELLA PROVA

I valori riportati si riferiscono al campione secco.

PROVA N.	PENTACLOROFENOLO mg/Kg
1	< LOQ
2	< LOQ
MEDIA	< LOQ


LOD (limit of detection) = 0,12 mg/Kg

LOQ (limit of quantification) = 0,21 mg/kg

RECUPERO (%) 104

Il recupero non è stato utilizzato nel calcolo dei risultati.

Il presente rapporto di prova fa parte di un file in formato PDF
sottoscritto con firma digitale da Daniele Bergamasco il 27/09/21.

Il vice direttore
Dott. Daniele Bergamasco


La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.